

Przemianowo 03.11.2023

PROTOKÓŁ

Spisany w dniu03.11.2023..... wPrzemianowie.....

Z dokonanego przeglądu technicznego kotłowni gazowej/olejowej w budynku

~~Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Przemianowo 33~~

Kocioł gazowy/olejowy typuLogano GEB 15 x 2 st

palnik olejowy Weisdraup

Wykonanie czynności:

WL-20 x 2 st

1. Czyszczenie kotła
2. Regulacja kotła i palnika
3. Analiza spalin / wynik pomiarów w załączeniu
4. Przegląd instalacji elektrycznej i automatyki
5. Sprawdzenie zabezpieczeń kotła / STB
6. ~~Sprawdzenie szczelności instalacji gazowej~~ olej spalany

Uwagi:

6/4

Na tym protokół zakończono i podpisano.

DYREKTOR ZESPOŁU
SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO

mgr Bożena Kosciak

/przedstawiciel użytkownika/

SERWIS URZĄDZEŃ GRZEWCZYCH
Edward Malison
06-400 Ciechanów, ul. Przasnyska 40
tel. 602 198 397
NIP 566-105-54-14, REGON 130338037

/przedstawiciel wykonawcy /

K-1 10

V1.07 testo 320 basic
03.11.2023 03242670/PL

10:29:21
Paliwo: Olej op. lekki
O2odn. 3.0 %
CO2Max. 15.4 %

Spaliny

61.0 °C	Temp. spalin
12.39 %	CO2
2.1 %	qA b
1.24	lambda
4.1 %	O2
25 ppm	CO
31 ppm	CO nieroz.
97.9 %	Spranosc b
15.5 °C	Temp. pow.
4.1 %	O2pds
-	Ciag
48.1 °C	punkt rosy

20

V1.07 testo 320 basic
03.11.2023 03242670/PL

10:30:18
Paliwo: Olej op. lekki
O2odn. 3.0 %
CO2Max. 15.4 %

Spaliny

90.6 °C	Temp. spalin
12.25 %	CO2
3.6 %	qA b
1.26	lambda
4.3 %	O2
24 ppm	CO
30 ppm	CO nieroz.
96.4 %	Spranosc b
15.7 °C	Temp. pow.
4.3 %	O2pds
-	Ciag
47.9 °C	punkt rosy