

PROTOKÓŁ SPRAWDZENIA ZADZIAŁANIA WYŁĄCZNIKA PRZECIWPÓŻAROWEGO

1. Użytkownik obiektu: Zespół Szkolno Przedszkolny w Przemiarowie 06-100 Pułusk Przemiarowo 33
2. Miejsce wykonywania pomiarów: Zespół Szkolno Przedszkolny w Przemiarowie 06-100 Pułusk Przemiarowo 33
3. Data sprawdzenia: 30.11.2020r.

4. Wynik sprawdzenia: **pozytywny**

Po zwolnieniu blokady wyłącznika PPOŻ nastąpiło odłączenie zasilania w rozdzielni głównej .

5. Wnioski:

Instalacja PPOŻ w/w obiekcie nadaje się do eksploatacji.

6. Data następnego badania.
listopad 2021r.

7. Data i miejsce pisania protokołu:

30.11.2020r.

Wykonał:

USŁUGI ELEKTRYCZNE
Rafał Bednarczyk
06-100 Pułusk, ul. Wincentego Pola 6
tel. 023 692 43 03, kom. 505 623 712
NIP 568-155-58-06, REGON 142033363

Rafał Bednarczyk
Świadectwo Kwalifikacyjne
Dozoru, Eksploatacji
Pomiary Ochronne
Nr. D1/671/2439/12
Nr. E1/681/E/693/2016