

Instalatorstwo Elektryczne i Sanitarne
Petrykowski Krzysztof
06-400 Ciechanów, ul. Mazowiecka 12
Tel. (23) 673 71 56
NIP 566-100-10-97



PROTOKÓŁ

z przeglądu kotłowni olejowej
z dnia 12.11.2024

Zamawiający:

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Przemiarowie
Przemiarowo 33
06-100 Pułtusk

Wykonawca:

Instalatorstwo Elektryczne i Sanitarne
Petrykowski Krzysztof
06-400 Ciechanów, ul. Mazowiecka 12

W dniu 12.11.2024 r w czasie przeglądu i konserwacji kotłowni olejowej z kotłami firmy Buderus GE 315 -2 szt. w budynku Zespołu Szkolno –Przedszkolnego w Przemiarowie33 –wykonano następujący zakres prac:

- czyszczenie kotła – 2 szt.
- czyszczenie palnika – 2 szt.
- sprawdzenie naczynia przeponowego – 2szt.
- wymiana wkładów filtra paliwa -2 szt.
- sprawdzenie działania automatyki i zaworów trójdrogowych
- sprawdzenie działania pomp
- sprawdzenie zabezpieczeń kotła
- czyszczenie filtrów
- analiza spalin

Stwierdzono, że praca kotła jest prawidłowa i spełnia normy spalania, w załączniku wyniki analizy.

Podpis

inż. Łukasz Kosmała
projektant instalacji sanitarnych
Instalatorstwo Elektryczne i Sanitarne
Krzysztof Petrykowski
06-400 Ciechanów, ul. Mazowiecka 12



Instalatorstwo Elektryczne
i Sanitarne
Mazowiecka 12
Ciechanów
236737156
kpinstal@gmail.com

Pomiary

Informacje ogólne

Klient		Pomiary	
Nazwa firmy	Szkoła Przemiarowo	Data	21.11.2024 07:32
Osoba kontaktowa		Lokalizacja pomiarowa	Szkoła p
Ulica		Paliwo	Olej op. EL
Miasto	Przemiarowo	O ₂ odn.	3,0 %
e-mail		CO ₂ max	15,4 %
Telefon	236910952		

Info. o przyrządzie t300

Firmware	1.10.7607	Wersja oprogramowania	12.7.17.15961
Nazwa urządzenia	testo 300		
Identyfikator urządzenia	TT3663751502NEU0324		
Numer seryjny	63751502		
Data ostatniego serwisu	20.03.24		

Spaliny - 12.11.2024 09:57

TS	57,3 °C	Ciąg	-0,076 mbar
CO ₂	10,49 %	udzCO	3 ppm
qA b	2,2 %	Spr b	97,8 %
λ	1,47	TP	16,8 °C
O ₂	6,7 %	td	45,7 °C
CO	2 ppm		

Spaliny - 12.11.2024 09:59

TS	116,3 °C	Ciąg	-0,221 mbar
CO ₂	11,15 %	udzCO	4 ppm
qA b	5,1 %	Spr b	94,9 %
λ	1,38	TP	17,4 °C
O ₂	5,8 %	td	46,8 °C
CO	3 ppm		

Spaliny - 12.11.2024 11:14